

108 學年度大社國民小學健康促進活動成果表

活動名稱

四. 學校物質環境與網頁建置-1-提供良好環境

簡述活動內容

4-1-1 遊戲器材使用規則及安全檢核



臺南市大社國小遊具使用規則	
	1. 每次最多 4 人(以下)。 2. 換下前一組。 3. 等待者於藍色框外等候。 4. 雙手緊握把手，雙腳踩穩踏板。 5. 禁止坐或站在中間。 6. 旁觀者請勿從後方干擾。
	1. 限重 30 公斤(來回算 2 次)。 2. 等待者於黃色框外等候。 3. 腳離座止後才能下。 (嚴禁跳下)。
	1. 使用中禁止推搡。 2. 不霸佔、溜滑梯或久坐。 3. 嚴禁由下往上爬。

說明：設置遊戲器材使用告示

說明：設置遊戲器材使用告示

附表一（臺南市新市區大社國民小學）兒童遊戲設施自主檢查表

檢查日期：108 年 12 月 2 日

基本資料			
類別	學校	設施報備日期	108 年 6 月 13 日
設置地點 (地址或地號)	臺南市新市區大社里 39 號	室內遊戲場 設置樓層面積	無室內遊戲場
業主(者) 或負責人	校名:臺南市新市區大社國民小學 統一編號: 73646203	設施管理人	宋政賢
遊戲場設置平面圖資料		■有 □無	

安全檢查				
項次	安全檢查應注意事項	符合情形/項目		待改進或 檢修事項
		是	否	
1	於適當地點公告遊戲方法，且告示牌無損壞，文字或圖案內容清晰可見。	✓		
2	光線明亮、通風、無視覺死角、無危險物品、擺置空間無障礙物。	✓		
3	告示牌上應訂有鄰近醫療院所聯絡方式；屬室內環境者，應備有效期內之急救用品。	✓		無室內環境
4	現場兒童遊戲設施是否符合遊戲場設置平面圖。	✓		
5	遊戲設施基礎穩固，地樑木外露，沒有鬆動、晃動，產生異音或變形等現象。	✓		
6	各項結構組件組裝固定，扣件完整，沒有鬆動、晃動、位移、遺漏、銹蝕等現象。	✓		

安全檢查					
項次	安全檢查應注意事項	符合情形/項目		待改進或 檢修事項	複檢日期 及結果
		是	否		
16	幼童常接觸的室內設施應定期消毒並製作紀錄（以稀釋至 500ppm 之含氯漂白水，每日至少消毒一次，並視使用頻率增加次數，且工作人員應能正確配製消毒液）。			✓	
17	遊戲場入口處或周邊應設置洗手設備，或提供手部消毒液、張貼提醒洗手之公告。	✓			

綜合報告	
符合項目：計 14 項。	
不符合項目：計 0 項。	
☐ 拆除，其項目為：_____ 預計 年 月 日進行至 年 月 日遊戲場地停止使用，封閉公告已於 年 月 日完成。 ☐ 修繕，其項目為：_____ 預計 年 月 日進行至 年 月 日遊戲場地停止使用，封閉公告已於 年 月 日完成。 ☐ 報廢，其項目為：_____ 預計 年 月 日進行至 年 月 日遊戲場地停止使用，封閉公告已於 年 月 日完成。	
針對不符合項目進行下列措施	
☐ 拆除，其項目為：_____ 預計 年 月 日進行至 年 月 日遊戲場地停止使用，封閉公告已於 年 月 日完成。 ☐ 修繕，其項目為：_____ 預計 年 月 日進行至 年 月 日遊戲場地停止使用，封閉公告已於 年 月 日完成。 ☐ 報廢，其項目為：_____ 預計 年 月 日進行至 年 月 日遊戲場地停止使用，封閉公告已於 年 月 日完成。	
檢查人員簽章： 宋政賢	
業務主管簽章： 宋政賢	

說明：遊戲設施每月定期安全檢核

說明：遊戲設施每月定期安全檢核

108 學年度大社國民小學健康促進活動成果表

活動名稱：四.學校物質環境與網頁建置-1-提供良好環境

簡述活動內容:4-1-2 水塔清洗及飲用水定期檢驗紀錄



說明：水塔定期清洗

說明：水塔定期清洗



說明：飲用水定期更換濾心

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表									
設備設置單位：		臺南市新市區大社國民小學							
設備負責人：		宋政賢							
連絡電話：		599-1593							
設備管理人：		宋政賢							
水源類別：		自來水							
日期		檢驗地點		檢驗項目		檢驗結果		備註	
108/8/22	✓	Chlorine	Chlorine	Chlorine	Chlorine	Chlorine	Chlorine	Chlorine	檢查
108/8/29	✓	Chlorine	Chlorine	Chlorine	Chlorine	Chlorine	Chlorine	Chlorine	檢查
108/9/9	✓	Chlorine	Chlorine	Chlorine	Chlorine	Chlorine	Chlorine	Chlorine	檢查
108/9/16	✓	Chlorine	Chlorine	Chlorine	Chlorine	Chlorine	Chlorine	Chlorine	檢查
108/10/17	✓	Chlorine	Chlorine	Chlorine	Chlorine	Chlorine	Chlorine	Chlorine	檢查
108/11/21	✓	Chlorine	Chlorine	Chlorine	Chlorine	Chlorine	Chlorine	Chlorine	檢查
108/12/11	✓	Chlorine	Chlorine	Chlorine	Chlorine	Chlorine	Chlorine	Chlorine	檢查
109/1/7	✓	Chlorine	Chlorine	Chlorine	Chlorine	Chlorine	Chlorine	Chlorine	檢查
109/2/4	✓	Chlorine	Chlorine	Chlorine	Chlorine	Chlorine	Chlorine	Chlorine	檢查
" 3/19	✓	Chlorine	Chlorine	Chlorine	Chlorine	Chlorine	Chlorine	Chlorine	檢查
註：1.設備維護記錄應於規定日期、標準及品質標準內簽印（如：檢驗結果、檢驗標準）									

說明：飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表



說明：操場圍牆-山景彩繪



說明：校園圍牆彩繪



說明：校舍美化-馬賽克拼圖



說明：學校穿堂彩繪美化



說明：學生清掃美化校園



說明：學生清掃美化校園

108 學年度大社國民小學健康促進活動成果表

活動名稱：四.學校物質環境與網頁建置-1-提供良好環境

簡述活動內容:4-1-4 教室照度檢查紀錄

台南市大社國小教室採光測量記錄表(108學年度)-黑板

班級	黑 板 部 分								日期	時間	天候	採光 設備 燈	標準值 750LUX		備註		
	右側		中間		左側		平均	符合 標準					未達 標準				
	前	中	後	前	中	後											
1甲	1200	870	610	1500	1300	1100	1700	1700	1298	08/20	10:30	晴	√	√		2號管燈	
1乙	880	710	550	1070	850	750	990	980	887	08/20	10:35	晴	√	√		2號管燈	
2甲	820	690	520	750	730	600	720	670	656	08/20	10:40	晴	√	√		2號管燈	
2乙	500	520	450	650	640	590	530	550	490	547	08/20	10:45	晴	√	√		2號管燈
3甲	650	650	500	800	700	640	880	780	709	08/20	11:05	晴	√	√		2號管燈	
3乙	820	720	750	650	650	530	710	670	657	08/20	11:10	晴	√	√		2號管燈	
4甲	550	550	480	660	610	490	560	510	480	541	08/20	12:10	晴	√	√		2號管燈
4乙	560	480	400	800	700	600	700	680	540	604	08/20	12:15	晴	√	√		2號管燈
5甲	660	780	780	800	720	700	680	630	690	703	08/20	10:20	晴	√	√		1號管燈
5乙	790	790	870	970	870	850	790	830	820	853	08/20	10:25	晴	√	√		1號管燈
6甲	800	770	700	960	820	780	560	560	550	716	08/20	12:20	晴	√	√		2號管燈
6乙	680	770	820	800	780	700	790	840	880	792	08/20	12:25	晴	√	√		2號管燈

分析:黑板部分-燈全開時只有一甲、一乙、五乙、六乙,達到標準750 LUX照度;未開燈時則全部未達標準。

課桌部分-燈全開時全部達到標準500 LUX照度;未開燈時室內中間段照度均未達標準。

製表人: 體育組長: 學務主任: 總務主任: 校長: 吳國祥

台南市大社國小教室採光測量記錄表(108學年度)-課桌

班級	課 桌 部 分								日期	時間	天 候	採光 設備 使用 時間	標準值 500LUX		備註
	右側		中間		左側		平均	符合 標準					未達 標準		
	前	中	後	前	中	後									
1甲	800	910	980	1100	1600	1200	1900	1900	1366	08/20	10:30	晴	√	√	室內未開燈:室內右側(近光源)照度:1366-1900 中側:489-1500(近光源):1100-1900 1.13
1乙	810	940	640	710	730	860	1600	1300	1043	08/20	10:35	晴	√	√	室內未開燈:室內右側(近光源)照度:1043-1900 中側:1050-1500(近光源):770-1900 1.11
2甲	930	980	770	770	920	960	1000	1300	989	08/20	10:40	晴	√	√	室內未開燈:室內右側(近光源)照度:989-1900 中側:489-1500(近光源):880-1900 1.13
2乙	820	900	960	880	780	750	1200	1200	974	08/20	10:45	晴	√	√	室內未開燈:室內右側(近光源)照度:974-1900 中側:1050-1500(近光源):880-1900 1.13
3甲	1100	1600	900	1000	1200	700	1200	1400	1131	08/20	11:05	晴	√	√	室內未開燈:室內右側(近光源)照度:1131-1900 中側:489-1500(近光源):780-1900 1.13
3乙	1100	1200	800	900	1100	930	1100	1500	1126	08/20	11:10	晴	√	√	室內未開燈:室內右側(近光源)照度:1126-1900 中側:1050-1500(近光源):780-1900 1.13
4甲	680	1300	800	730	930	650	1400	1500	999	08/20	12:10	晴	√	√	室內未開燈:室內右側(近光源)照度:999-1900 中側:1050-1500(近光源):780-1900 1.13
4乙	1200	1600	800	950	1100	820	950	1800	1219	08/20	12:15	晴	√	√	室內未開燈:室內右側(近光源)照度:1219-1900 中側:1050-1500(近光源):780-1900 1.13
5甲	830	1600	1200	660	850	800	880	1150	1001	08/20	10:20	晴	√	√	室內未開燈:室內右側(近光源)照度:1001-1900 中側:1050-1500(近光源):780-1900 1.13
5乙	1300	1400	1280	900	1000	1000	1700	1200	1220	08/20	10:25	晴	√	√	室內未開燈:室內右側(近光源)照度:1220-1900 中側:1050-1500(近光源):780-1900 1.13
6甲	1300	1500	1360	810	1200	860	850	1600	1358	08/20	12:20	晴	√	√	室內未開燈:室內右側(近光源)照度:1358-1900 中側:1050-1500(近光源):780-1900 1.13
6乙	900	1400	1260	1130	1100	650	1300	1800	1220	08/20	12:25	晴	√	√	室內未開燈:室內右側(近光源)照度:1220-1900 中側:1050-1500(近光源):780-1900 1.13

說明：108 上學期教室黑板照度檢測及分析

說明：108 上學期教室課桌照度檢測

台南市大社國小教室採光測量記錄表(108學年度-下)-黑板

班級	黑 板 部 分								日期	時間	天候	採光 設備	標準值	符合		備註
	右側		中間		左側		平均	750LUX					未達	標準		
	前	中	後	前	中	後		前					中	後		
1甲	1100	650	560	1200	1100	600	1100	1000	916	02/14	11:10	晴	√	√		2號管燈
1乙	1100	930	830	1400	1050	1100	1400	1500	1223	02/14	11:00	晴	√	√		2號管燈
2甲	550	640	530	490	820	720	700	700	600	02/14	10:55	晴	√	√		2號管燈
2乙	600	590	530	730	700	590	600	600	560	02/14	10:50	晴	√	√		2號管燈
3甲	1300	1200	1100	1100	1050	900	1000	980	1050	02/14	10:25	晴	√	√		2號管燈
3乙	830	850	880	1000	930	880	1030	1030	840	02/14	10:20	晴	√	√		2號管燈
4甲	860	850	700	950	880	750	800	760	690	02/14	10:35	晴	√	√		2號管燈
4乙	880	890	700	950	910	740	880	840	680	02/14	10:30	晴	√	√		2號管燈
5甲	660	700	630	830	760	650	860	900	690	02/14	10:45	晴	√	√		1號管燈
5乙	760	760	860	1000	980	900	1000	1100	1200	02/14	10:40	晴	√	√		1號管燈
6甲	560	820	720	590	600	630	370	390	540	02/14	12:20	晴	√	√		2號管燈
6乙	710	700	910	650	660	690	580	560	580	02/14	12:25	晴	√	√		2號管燈

分析:黑板部分-燈全開時:二甲、二乙、六甲、六乙,未達到標準750 LUX照度;未開燈時則全部未達標準。

課桌部分-燈全開時全部達到標準500 LUX照度;未開燈時室內部分區域未達標準。

製表人: 體育組長: 學務主任: 總務主任: 校長: 吳國祥

台南市大社國小教室採光測量記錄表(108學年度-下)-課桌

班級	課 桌 部 分								日期	時間	天候	採光 設備 燈	標準值 500LUX			備註
	右側		中間		左側		平均	符合					未達			
	前	中	後	前	中	後								前	中	
	前	中	後	前	中	後	前	中	後	平均						
1甲	660	650	720	950	900	1000	1900	1000	1900	1076	02/14	11:10	晴	√	√	室內未開燈: 室內右側(近光源)照度:未達標準 /中間照度:未達標準 /左側(近光源):符合標準
1甲	250	280	250	280	300	300	1300	500	1960	596	02/14	11:10	晴	√	√	室內未開燈: 室內右側(近光源)照度:未達標準 /中間照度:符合標準 /左側(近光源):符合標準
1乙	850	950	880	1000	1200	1400	1900	1900	1900	1331	02/14	11:00	晴	√	√	室內未開燈: 室內右側(近光源)照度:未達標準 /中間照度:符合標準 /左側(近光源):符合標準
1乙	400	500	500	550	530	630	1900	1800	1960	971	02/14	11:00	晴	√	√	室內未開燈: 室內右側(近光源)照度:符合標準 /中間照度:未達標準 /左側(近光源):符合標準
2甲	1000	960	950	940	980	780	1000	1200	1000	979	02/14	10:55	晴	√	√	室內未開燈: 室內右側(近光源)照度:符合標準 /中間照度:未達標準 /左側(近光源):符合標準
2甲	680	540	580	450	460	380	800	900	900	632	02/14	10:55	晴	√	√	室內未開燈: 室內右側(近光源)照度:符合標準 /中間照度:未達標準 /左側(近光源):符合標準
2乙	780	870	850	1000	850	960	1200	1900	1900	1146	02/14	10:50	晴	√	√	室內未開燈: 室內右側(近光源)照度:未達標準 /中間照度:符合標準 /左側(近光源):符合標準
2乙	540	350	630	360	350	470	890	1400	1000	686	02/14	10:50	晴	√	√	室內未開燈: 室內右側(近光源)照度:未達標準 /中間照度:符合標準 /左側(近光源):符合標準
3甲	1900	1900	1400	1300	1500	1000	1000	1200	1900	1456	02/14	10:25	晴	√	√	室內未開燈: 室內右側(近光源)照度:符合標準 /中間照度:符合標準 /左側(近光源):符合標準
3甲	1300	1000	1300	1000	800	1000	1000	900	1700	1111	02/14	10:25	晴	√	√	室內未開燈: 室內右側(近光源)照度:符合標準 /中間照度:符合標準 /左側(近光源):符合標準
3乙	1900	1900	1900	900	960	1200	1100	1500	1900	1473	02/14	10:20	晴	√	√	室內未開燈: 室內右側(近光源)照度:符合標準 /中間照度:符合標準 /左側(近光源):符合標準
3乙	1500	1500	1800	1300	1560	1000	700	700	1200	1222	02/14	10:20	晴	√	√	室內未開燈: 室內右側(近光源)照度:符合標準 /中間照度:符合標準 /左側(近光源):符合標準

說明：108 下學期教室黑板照度檢測

說明：108 下學期教室課桌照度檢測

108 學年度大社國民小學健康促進活動成果表

活動名稱：四.學校物質環境與網頁建置-1-提供良好環境

簡述活動內容:4-1-5 無菸無毒環境營造



說明：校園周邊場所禁止吸菸標示



說明：校門口張貼禁菸標示



說明：菸害防制宣導



說明：菸害防制宣導



說明：校園反毒宣導



說明：友善校園宣導



說明：設置空氣盒子監測空氣品質



說明：每日監測空氣品質更換旗幟