

校園環境安全檢查表 (國小)

學校名稱：臺北市文山區景美國小

校舍名稱：

忠孝

檢核日期：107年8月3日

| 項次  | 項目   | 安全檢核應注意要點                     | 查核結果                                                                                                                    | 建議處置方式說明      |
|-----|------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.  | 一般事項 | 校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全     | <input type="checkbox"/> 否<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                                                     |               |
| 2.  |      | 確實執行各項公物定期檢查、保養、維護            | <input type="checkbox"/> 否<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                                                     |               |
| 3.  |      | 危險物品儲放及管理是否符合安全               | <input type="checkbox"/> 否<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                                                     |               |
| 4.  |      | 線路開關是否有裸露及不正常使用狀況             | <input type="checkbox"/> 否<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                                                     |               |
| 5.  |      | 各類門鎖是否故障損壞，電動門（鐵捲門）啟動時是否有警示管理 | <input type="checkbox"/> 否<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                                                     | 有防盜設計         |
| 6.  |      | 有無避難逃生路線圖。                    | <input type="checkbox"/> 否<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                                                     |               |
| 7.  |      | 緊急避難路線指標是否損壞或脫落。              | <input type="checkbox"/> 否<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                                                     |               |
| 8.  |      | 逃生與疏散路線是否堆積雜物影響通行             | <input type="checkbox"/> 否<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                                                     |               |
| 9.  |      | 安全門或出入口上設置出口標示燈或緊急照明並可正常使用。   | <input type="checkbox"/> 否<br><input checked="" type="checkbox"/> 是(無法使用)<br><input checked="" type="checkbox"/> 是(可使用) | 改善時間__年__月__日 |
| 10. |      | 是否定期維護檢查避難逃生設備。               | <input type="checkbox"/> 否(1個月內限期改善)<br><input checked="" type="checkbox"/> 是<br>(維護時間__年__月__日)                        | 改善時間__年__月__日 |

|     |               |                             |                                                                                                                                                                                                                       |               |
|-----|---------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 11. | 消防設備          | 火警警報及緊急廣播設備是否可正常操作。         | <input checked="" type="checkbox"/> 否 (1個月內限期改善)<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                                                                                                                             |               |
| 12. |               | 滅火器是否定期請專業人員進行檢查。           | <input checked="" type="checkbox"/> 否 (1個月內限期改善)<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                                                                                                                             |               |
| 13. |               | 消防栓是否有 1 個瞄子及 2 條水帶、是否吊掛平整。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 (缺：瞄子____個<br>水帶____條)<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                                                                                                                 |               |
| 14. |               | 滅火器有無過期，壓力是否充足。             | <input checked="" type="checkbox"/> 無過期(數量：10支)<br><input type="checkbox"/> 過期(數量：____支)                                                                                                                              |               |
| 15. | 校舍建築物外觀       | 消防栓及滅火器是否定期保養及檢查時間。         | <input checked="" type="checkbox"/> 否 (1個月內限期改善)<br><input checked="" type="checkbox"/> 是 (保養時間 10 年 3 月 30 日)                                                                                                        | 改善時間__年__月__日 |
| 16. |               | 是否移位、傾斜、下陷                  | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是(拍照存查，建議專業人員訪視處理)                                                                                                                                  |               |
| 17. |               | 外牆磁磚(混凝土)是否剝落或有滲漏水現象        | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是(限期改善)                                                                                                                                             |               |
| 18. |               | 伸縮縫或建築物間隔<br>寬度是否明顯改變       | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是，寬度變小或碰撞，裝修材脫落(拍照存查，建議專業人員訪視處理)<br><input type="checkbox"/> 是，寬度變大，伸縮縫脫離(拍照存查，建議專業人員訪視處理)                                                          |               |
| 19. | 地下室           | 樑、樓板、牆壁是否有滲漏水現象             | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是(限期改善)                                                                                                                                             |               |
| 20. | 樑柱、牆壁、樓地板(地板) | 是否有裂縫                       | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是，既有裂縫加長加寬(拍照存查並註明裂縫變化情形)<br><input type="checkbox"/> 是，但裂縫寬度小於 0.4 公厘(建議持續檢視)<br><input type="checkbox"/> 是，且裂縫寬度大於 0.4 公厘(拍照存查並註明裂縫寬度，建議專業人員訪視處理) |               |
| 21. |               | 混凝土保護層是否剝落                  | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是，但無磚塊或鋼筋外露(建議修復)<br><input type="checkbox"/> 是，且有磚塊或鋼筋外露(拍照存查，建議                                                                                   |               |

|     |        |                                  |                                                                                                                                                           |               |
|-----|--------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |        |                                  | 專業人員訪視處理)                                                                                                                                                 |               |
| 22. |        | 是否有傾斜或穿透性開裂                      | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是(拍照存查，建議專業人員訪視處理)                                                                      |               |
| 23. |        | 屋頂通道門是否變形                        | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是(限期改善)                                                                                 | 改善時間__年__月__日 |
| 24. |        | 屋頂防水層表面是否損壞(如長雜草等)               | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是(限期改善)                                                                                 | 改善時間__年__月__日 |
| 25. |        | 排水管道是否通暢                         | <input checked="" type="checkbox"/> 是<br><input type="checkbox"/> 否(限期改善)                                                                                 | 改善時間__年__月__日 |
| 26. |        | 女兒牆是否損壞                          | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是(限期改善)                                                                                 | 改善時間__年__月__日 |
| 27. | 屋頂     | 水塔是否有裂縫                          | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是，但裂縫寬度小於0.4公厘(建議修復)<br><input type="checkbox"/> 是，且裂縫寬度大於0.4公厘(拍照存查並註明裂縫寬度，建議專業人員訪視處理) |               |
| 28. |        | 水塔固定設施是否鬆脫                       | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是(限期改善)                                                                                 | 改善時間__年__月__日 |
| 29. |        | 鋼棚是否鏽蝕或螺栓鬆脫                      | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是(限期改善)                                                                                 | 改善時間__年__月__日 |
| 30. | 建物     | 室內懸吊物(如天花板、燈具、吊扇、影視設備等)之固定設施是否鬆脫 | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是(限期改善)                                                                                 | 改善時間__年__月__日 |
| 31. | 附屬設備   | 高度1.5公尺以上櫥櫃是否有穩固之固定設施            | <input checked="" type="checkbox"/> 是<br><input type="checkbox"/> 否(限期改善)                                                                                 | 改善時間__年__月__日 |
| 32. |        | 門窗玻璃是否變形                         | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是(限期改善)                                                                                 | 改善時間__年__月__日 |
| 33. |        | 樓梯扶手、護網與欄杆是否牢固                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是<br><input type="checkbox"/> 否(限期改善)                                                                                 | 改善時間__年__月__日 |
| 34. | 危險物品管理 | 是否有實驗室、廚房等放置易燃物品及藥品之教室(含保健室)     | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是(實驗室： )                                                                                | 請列出所有教室       |
| 35. |        | 易燃物品是否按照規定儲存與管理。                 | <input checked="" type="checkbox"/> 否(限期改善)<br><input type="checkbox"/> 是                                                                                 | 改善時間__年__月__日 |
| 36. |        | 化學藥品是否按照規定儲存與管理。                 | <input type="checkbox"/> 否(限期改善)<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                                                                                 | 改善時間__年__月__日 |

|                              |    |                    |                                                                                                 |                                              |
|------------------------------|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 37.                          |    | 瓦斯及廚房衛浴設備是否符合安全規定。 | <input type="checkbox"/> 否 (限期改善)<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                      | 改善時間__年__月__日                                |
| 38.                          |    | 放置藥物等物品之櫥櫃是否會晃動。   | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是 (請加強固定)                     | 改善時間__年__月__日                                |
| 39.                          |    | 廢棄物是否按照規定處理。       | <input type="checkbox"/> 否<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                             |                                              |
| 40.                          |    | 是否設有專人管理。          | <input type="checkbox"/> 否<br><input checked="" type="checkbox"/> 是 (自然教室)<br>管理人: <u>廖淑卿老師</u> | 管理時間: 每月檢視<br>__年__月__日起至<br>__年__月__日止 (預定) |
| 41.                          | 其他 |                    |                                                                                                 |                                              |
| 檢查結果<br>補充說明<br>及處置、<br>因應作為 |    |                    |                                                                                                 |                                              |

※ 本自主檢表以獨棟大樓為單位，如校內有 5 棟大樓，則應建立 5 份此表。

※ 本自主檢表訂定檢查項目，各校應視需求自行增列。

※ 本自主檢表應於每學年暑假 7 月底前排定時間檢查，如需改善，應於 3 個月內進行改善及追蹤複檢，並應詳細說明改善處置方式。

※ 拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置，並列為本表格附件。

| 初檢           |            |            |            |  |
|--------------|------------|------------|------------|--|
| 組長 (業務承辦人)   | 檢核人員       | 總務主任       | 校長         |  |
| <u>組長黃友梅</u> | <u>張小禧</u> | <u>戴明芳</u> | <u>詹瑞璟</u> |  |
| 複檢__年__月__日  |            |            |            |  |
| 組長 (業務承辦人)   | 檢核人員       | 總務主任       | 校長         |  |
| <u>組長黃友梅</u> | <u>張小禧</u> | <u>戴明芳</u> | <u>詹瑞璟</u> |  |

校園環境安全檢查表（國小）

學校名稱：臺北市文山區景美國小

校舍名稱：仁愛樓

檢核日期：107年8月3日

| 項次  | 項目   | 安全檢核應注意要點                     | 查核結果                                                                                                                    | 建議處置方式說明      |
|-----|------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.  | 一般事項 | 校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全     | <input type="checkbox"/> 否<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                                                     |               |
| 2.  |      | 確實執行各項公物定期檢查、保養、維護            | <input type="checkbox"/> 否<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                                                     |               |
| 3.  |      | 危險物品儲放及管理是否符合安全               | <input type="checkbox"/> 否<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                                                     |               |
| 4.  |      | 線路開關是否有裸露及不正常使用狀況             | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是                                                     |               |
| 5.  |      | 各類門鎖是否故障損壞，電動門（鐵捲門）啟動時是否有警示管理 | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是                                                     | 有以瓦斯來裝置       |
| 6.  |      | 有無避難逃生路線圖。                    | <input type="checkbox"/> 否<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                                                     |               |
| 7.  |      | 緊急避難路線指標是否損壞或脫落。              | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是                                                     |               |
| 8.  |      | 逃生與疏散路線是否堆積雜物影響通行             | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是                                                     |               |
| 9.  |      | 安全門或出入口上設置出口標示燈或緊急照明並可正常使用。   | <input type="checkbox"/> 否<br><input checked="" type="checkbox"/> 是（無法使用）<br><input checked="" type="checkbox"/> 是（可使用） | 改善時間__年__月__日 |
| 10. |      | 是否定期維護檢查避難逃生設備。               | <input type="checkbox"/> 否（1個月內限期改善）<br><input checked="" type="checkbox"/> 是<br>(維護時間__年__月__日)                        | 改善時間__年__月__日 |

|     |               |                             |                                                                                                                                                                                                                       |               |
|-----|---------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 11. | 消防設備          | 火警警報及緊急廣播設備是否可正常操作。         | <input checked="" type="checkbox"/> 否 (1個月內限期改善)<br><input type="checkbox"/> 是                                                                                                                                        |               |
| 12. |               | 滅火器是否定期請專業人員進行檢查。           | <input type="checkbox"/> 否 (1個月內限期改善)<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                                                                                                                                        |               |
| 13. |               | 消防栓是否有 1 個瞄子及 2 條水帶、是否吊掛平整。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是<br><input type="checkbox"/> 否 (缺：瞄子____個<br>水帶____條)                                                                                                                            |               |
| 14. |               | 滅火器有無過期，壓力是否充足。             | <input checked="" type="checkbox"/> 無過期(數量：4支)<br><input type="checkbox"/> 過期(數量：____支)                                                                                                                               |               |
| 15. | 校舍建築物外        | 消防栓及滅火器是否定期保養及檢查時間。         | <input checked="" type="checkbox"/> 否 (1個月內限期改善)<br><input type="checkbox"/> 是<br>(保養時間 10 年 3 月 30 日)                                                                                                                | 改善時間__年__月__日 |
| 16. |               | 是否移位、傾斜、下陷                  | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是 (拍照存查，建議專業人員訪視處理)                                                                                                                                 |               |
| 17. |               | 外牆磁磚(混凝土)是否剝落或有滲漏水現象        | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是 (限期改善)                                                                                                                                            |               |
| 18. | 伸縮縫或建築物間隔     | 寬度是否明顯改變                    | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是，寬度變小或碰撞，裝修材脫落(拍照存查，建議專業人員訪視處理)<br><input type="checkbox"/> 是，寬度變大，伸縮縫脫離(拍照存查，建議專業人員訪視處理)                                                          |               |
| 19. |               | 樑、樓板、牆壁是否有滲漏水現象             | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是 (限期改善)                                                                                                                                            |               |
| 20. | 樑柱、牆壁、樓地板(地板) | 是否有裂縫                       | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是，既有裂縫加長加寬(拍照存查並註明裂縫變化情形)<br><input type="checkbox"/> 是，但裂縫寬度小於 0.4 公厘(建議持續檢視)<br><input type="checkbox"/> 是，且裂縫寬度大於 0.4 公厘(拍照存查並註明裂縫寬度，建議專業人員訪視處理) |               |
| 21. |               | 混凝土保護層是否剝落                  | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是，但無磚塊或鋼筋外露(建議修復)<br><input type="checkbox"/> 是，且有磚塊或鋼筋外露(拍照存查，建議                                                                                   |               |

|     |                                  |                                                                                                                                                               |           |               |
|-----|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
|     |                                  |                                                                                                                                                               | 專業人員訪視處理) |               |
| 22. | 是否有傾斜或穿透性開裂                      | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是(拍照存查，建議專業人員訪視處理)                                                                          |           |               |
| 23. | 屋頂通道門是否變形                        | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是(限期改善)                                                                                     |           | 改善時間__年__月__日 |
| 24. | 屋頂防水層表面是否損壞(如長雜草等)               | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是(限期改善)                                                                                     |           | 改善時間__年__月__日 |
| 25. | 排水管道是否通暢                         | <input checked="" type="checkbox"/> 是<br><input type="checkbox"/> 否(限期改善)                                                                                     |           | 改善時間__年__月__日 |
| 26. | 女兒牆是否損壞                          | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是(限期改善)                                                                                     |           | 改善時間__年__月__日 |
| 27. | 水塔是否有裂縫                          | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是，但裂縫寬度小於 0.4 公厘(建議修復)<br><input type="checkbox"/> 是，且裂縫寬度大於 0.4 公厘(拍照存查並註明裂縫寬度，建議專業人員訪視處理) |           | 改善時間__年__月__日 |
| 28. | 水塔固定設施是否鬆脫                       | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是(限期改善)                                                                                     |           | 改善時間__年__月__日 |
| 29. | 鋼棚是否鏽蝕或螺栓鬆脫                      | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是(限期改善)                                                                                     |           | 改善時間__年__月__日 |
| 30. | 室內懸吊物(如天花板、燈具、吊扇、影視設備等)之固定設施是否鬆脫 | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是(限期改善)                                                                                     |           | 改善時間__年__月__日 |
| 31. | 高度 1.5 公尺以上櫥櫃是否有穩固之固定設施          | <input checked="" type="checkbox"/> 是<br><input type="checkbox"/> 否(限期改善)                                                                                     |           | 改善時間__年__月__日 |
| 32. | 門窗玻璃是否變形                         | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是(限期改善)                                                                                     |           | 改善時間__年__月__日 |
| 33. | 樓梯扶手、護網與欄杆是否牢固                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是<br><input type="checkbox"/> 否(限期改善)                                                                                     |           | 改善時間__年__月__日 |
| 34. | 危險物品管理                           | 是否有實驗室、廚房等放置易燃物品及藥品之教室(含保健室)<br><input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是(實驗室： )                                                    |           | 請列出所有教室       |
| 35. | 易燃物品是否按照規定儲存與管理。                 | <input checked="" type="checkbox"/> 否(限期改善)<br><input type="checkbox"/> 是                                                                                     |           | 改善時間__年__月__日 |
| 36. | 化學藥品是否按照規定儲存與管理。                 | <input type="checkbox"/> 否(限期改善)<br><input checked="" type="checkbox"/> 是<br>理化儀器品。                                                                           |           | 改善時間__年__月__日 |

|                  |                    |                                                                                      |                                    |
|------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 37.              | 瓦斯及廚房衛浴設備是否符合安全規定。 | <input checked="" type="checkbox"/> 否(限期改善)<br><input checked="" type="checkbox"/> 是 | 改善時間__年__月__日                      |
| 38.              |                    | <input type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是(請加強固定)                      | 改善時間__年__月__日                      |
| 39.              |                    | <input type="checkbox"/> 否<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                  |                                    |
| 40.              |                    | <input type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是(自然教室)<br>是否設有專人管理。          | 管理時間：每月檢視__年__月__日起至__年__月__日止(預定) |
| 41.              | 其他                 |                                                                                      |                                    |
| 檢查結果補充說明及處置、因應作為 |                    |                                                                                      |                                    |

※ 本自主檢查表以獨棟大樓為單位，如校內有5棟大樓，則應建立5份此表。

※ 本自主檢查表訂定檢查項目，各校應視需求自行增列。

※ 本自主檢查表應於每學年暑假7月底前排定時間檢查，如需改善，應於3個月內進行改善及追蹤複檢，並應詳細說明改善處置方式。

※ 拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置，並列為本表格附件。

| 初檢          |      |      |     |
|-------------|------|------|-----|
| 組長 (業務承辦人)  | 檢核人員 | 總務主任 | 校長  |
| 組長黃友梅       | 張小禧  | 戴明芳  | 詹瑞璟 |
| 複檢__年__月__日 |      |      |     |
| 組長 (業務承辦人)  | 檢核人員 | 總務主任 | 校長  |
| 組長黃友梅       | 張小禧  | 戴明芳  | 詹瑞璟 |

校園環境安全檢查表 (國小)

學校名稱：臺北市文山區景美國小

校舍名稱：信義樓

檢核日期：109 年 8 月 3 日

| 項次  | 項目   | 安全檢核應注意要點                     | 查核結果                                                                                                                    | 建議處置方式說明      |
|-----|------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.  | 一般事項 | 校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全     | <input type="checkbox"/> 否<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                                                     |               |
| 2.  |      | 確實執行各項公物定期檢查、保養、維護            | <input type="checkbox"/> 否<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                                                     |               |
| 3.  |      | 危險物品儲放及管理是否符合安全               | <input type="checkbox"/> 否<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                                                     |               |
| 4.  |      | 線路開關是否有裸露及不正常使用狀況             | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是                                                     |               |
| 5.  |      | 各類門鎖是否故障損壞，電動門（鐵捲門）啟動時是否有警示管理 | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是                                                     | 有防盜裝置。        |
| 6.  |      | 有無避難逃生路線圖。                    | <input type="checkbox"/> 否<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                                                     |               |
| 7.  |      | 緊急避難路線指標是否損壞或脫落。              | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是                                                     |               |
| 8.  |      | 逃生與疏散路線是否堆積雜物影響通行             | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是                                                     |               |
| 9.  |      | 安全門或出入口上設置出口標示燈或緊急照明並可正常使用。   | <input type="checkbox"/> 否<br><input checked="" type="checkbox"/> 是(無法使用)<br><input checked="" type="checkbox"/> 是(可使用) | 改善時間__年__月__日 |
| 10. |      | 是否定期維護檢查避難逃生設備。               | <input type="checkbox"/> 否(1個月內限期改善)<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                                           | 改善時間__年__月__日 |

(維護時間\_\_年\_\_月\_\_日)

|     |                  |                             |                                                                                                                                                                                                                       |                     |
|-----|------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 11. | 消防設備             | 火警警報及緊急廣播設備是否可正常操作。         | <input checked="" type="checkbox"/> 否 (1 個月內限期改善)<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                                                                                                                            |                     |
| 12. |                  | 滅火器是否定期請專業人員進行檢查。           | <input type="checkbox"/> 否 (1 個月內限期改善)<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                                                                                                                                       |                     |
| 13. |                  | 消防栓是否有 1 個瞄子及 2 條水帶、是否吊掛平整。 | <input type="checkbox"/> 否 (缺：瞄子____個<br>水帶____條)<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                                                                                                                            |                     |
| 14. |                  | 滅火器有無過期，壓力是否充足。             | <input checked="" type="checkbox"/> 無過期 (數量：7 支)<br><input type="checkbox"/> 過期 (數量：____支)                                                                                                                            |                     |
| 15. | 校舍建築物外觀          | 消防栓及滅火器是否定期保養及檢查時間。         | <input type="checkbox"/> 否 (1 個月內限期改善)<br><input checked="" type="checkbox"/> 是<br>(保養時間 10 月 3 月 30 日)                                                                                                               | 改善時間____年____月____日 |
| 16. |                  | 是否移位、傾斜、下陷                  | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是 (拍照存查，建議專業人員訪視處理)                                                                                                                                 |                     |
| 17. |                  | 外牆磁磚(混凝土)是否剝落或有滲漏水現象        | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是 (限期改善)                                                                                                                                            |                     |
| 18. |                  | 伸縮縫或建築物間隔<br>寬度是否明顯改變       | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是，寬度變小或碰撞，裝修材脫落(拍照存查，建議專業人員訪視處理)<br><input type="checkbox"/> 是，寬度變大，伸縮縫脫離(拍照存查，建議專業人員訪視處理)                                                          |                     |
| 19. | 地下室              | 樑、樓板、牆壁是否有滲漏水現象             | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是 (限期改善)                                                                                                                                            |                     |
| 20. | 樑柱、牆壁、樓地板(含一樓地板) | 是否有裂縫                       | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是，既有裂縫加長加寬(拍照存查並註明裂縫變化情形)<br><input type="checkbox"/> 是，但裂縫寬度小於 0.4 公厘(建議持續檢視)<br><input type="checkbox"/> 是，且裂縫寬度大於 0.4 公厘(拍照存查並註明裂縫寬度，建議專業人員訪視處理) |                     |
| 21. |                  | 混凝土保護層是否剝落                  | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是，但無磚塊或鋼筋外露(建議修復)<br><input type="checkbox"/> 是，且有磚塊或鋼筋外露(拍照存查，建議                                                                                   |                     |

|     |                                  |                                                                                                                                                               |               |
|-----|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |                                  | 專業人員訪視處理)                                                                                                                                                     |               |
| 22. | 是否有傾斜或穿透性開裂                      | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是(拍照存查，建議專業人員訪視處理)                                                                          |               |
| 23. | 屋頂通道門是否變形                        | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是(限期改善)                                                                                     | 改善時間__年__月__日 |
| 24. | 屋頂防水層表面是否損壞(如長雜草等)               | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是(限期改善)                                                                                     | 改善時間__年__月__日 |
| 25. | 排水管道是否通暢                         | <input checked="" type="checkbox"/> 是<br><input type="checkbox"/> 否(限期改善)                                                                                     | 改善時間__年__月__日 |
| 26. | 女兒牆是否損壞                          | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是(限期改善)                                                                                     | 改善時間__年__月__日 |
| 27. | 水塔是否有裂縫                          | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是，但裂縫寬度小於 0.4 公厘(建議修復)<br><input type="checkbox"/> 是，且裂縫寬度大於 0.4 公厘(拍照存查並註明裂縫寬度，建議專業人員訪視處理) |               |
| 28. | 水塔固定設施是否鬆脫                       | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是(限期改善)                                                                                     | 改善時間__年__月__日 |
| 29. | 鋼棚是否鏽蝕或螺栓鬆脫                      | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是(限期改善)                                                                                     | 改善時間__年__月__日 |
| 30. | 室內懸吊物(如天花板、燈具、吊扇、影視設備等)之固定設施是否鬆脫 | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是(限期改善)                                                                                     | 改善時間__年__月__日 |
| 31. | 高度 1.5 公尺以上櫥櫃是否有穩固之固定設施          | <input checked="" type="checkbox"/> 是<br><input type="checkbox"/> 否(限期改善)                                                                                     | 改善時間__年__月__日 |
| 32. | 門窗玻璃是否變形                         | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是(限期改善)                                                                                     | 改善時間__年__月__日 |
| 33. | 樓梯扶手、護網與欄杆是否牢固                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是<br><input type="checkbox"/> 否(限期改善)                                                                                     | 改善時間__年__月__日 |
| 34. | 是否有實驗室、廚房等放置易燃物品及藥品之教室(含保健室)     | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是(實驗室： ) <i>ATJ</i>                                                                         | 請列出所有教室       |
| 35. | 易燃物品是否按照規定儲存與管理。                 | <input checked="" type="checkbox"/> 是<br><input type="checkbox"/> 否(限期改善)                                                                                     | 改善時間__年__月__日 |
| 36. | 化學藥品是否按照規定儲存與管理。                 | <input type="checkbox"/> 否(限期改善)<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                                                                                     | 改善時間__年__月__日 |

|                  |    |                    |                                                                                            |                                              |
|------------------|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 37.              |    | 瓦斯及廚房衛浴設備是否符合安全規定。 | <input type="checkbox"/> 否 (限期改善)<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                 | 改善時間__年__月__日                                |
| 38.              |    | 放置藥物等物品之櫥櫃是否會晃動。   | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是 (請加強固定)                | 改善時間__年__月__日                                |
| 39.              |    | 廢棄物是否按照規定處理。       | <input type="checkbox"/> 否<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                        |                                              |
| 40.              |    | 是否設有專人管理。          | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是 (____教室<br>管理人: _____) | 管理時間: 每月檢視<br>__年__月__日起至<br>__年__月__日止 (預定) |
| 41.              | 其他 |                    |                                                                                            |                                              |
| 檢查結果補充說明及處置、因應作為 |    |                    |                                                                                            |                                              |

※ 本自主檢查表以獨棟大樓為單位，如校內有 5 棟大樓，則應建立 5 份此表。

※ 本自主檢查表訂定檢查項目，各校應視需求自行增列。

※ 本自主檢查表應於每學年暑假 7 月底前排定時間檢查，如需改善，應於 3 個月內進行改善及追蹤複檢，並應詳細說明改善處置方式。

※ 拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置，並列為本表格附件。

| 初檢          |      |      |     |
|-------------|------|------|-----|
| 組長 (業務承辦人)  | 檢核人員 | 總務主任 | 校長  |
| 組長黃友梅       | 張小禧  | 戴明芳  | 詹瑞璟 |
| 複檢__年__月__日 |      |      |     |
| 組長 (業務承辦人)  | 檢核人員 | 總務主任 | 校長  |
| 組長黃友梅       | 張小禧  | 戴明芳  | 詹瑞璟 |

校園環境安全檢查表 (國小)

學校名稱：臺北市文山區景美國小

校舍名稱：

和平樓

檢核日期：107年8月3日

| 項次  | 項目   | 安全檢核應注意要點                     | 查核結果                                                                                                                    | 建議處置方式說明      |
|-----|------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.  | 一般事項 | 校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全     | <input type="checkbox"/> 否<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                                                     |               |
| 2.  |      | 確實執行各項公物定期檢查、保養、維護            | <input type="checkbox"/> 否<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                                                     |               |
| 3.  |      | 危險物品儲放及管理是否符合安全               | <input type="checkbox"/> 否<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                                                     |               |
| 4.  |      | 線路開關是否有裸露及不正常使用狀況             | <input checked="" type="checkbox"/> 是<br><input type="checkbox"/> 否                                                     |               |
| 5.  |      | 各類門鎖是否故障損壞，電動門（鐵捲門）啟動時是否有警示管理 | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是                                                     | 有特別裝置         |
| 6.  |      | 有無避難逃生路線圖。                    | <input type="checkbox"/> 否<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                                                     |               |
| 7.  |      | 緊急避難路線指標是否損壞或脫落。              | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是                                                     |               |
| 8.  |      | 逃生與疏散路線是否堆積雜物影響通行             | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是                                                     |               |
| 9.  |      | 安全門或出入口上設置出口標示燈或緊急照明並可正常使用。   | <input type="checkbox"/> 否<br><input checked="" type="checkbox"/> 是(無法使用)<br><input checked="" type="checkbox"/> 是(可使用) | 改善時間__年__月__日 |
| 10. |      | 是否定期維護檢查避難逃生設備。               | <input type="checkbox"/> 否(1個月內限期改善)<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                                           | 改善時間__年__月__日 |

(維護時間\_\_年\_\_月\_\_日)

|     |                  |                             |                                                                                                                                                                                                                       |               |
|-----|------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 11. | 消防設備             | 火警警報及緊急廣播設備是否可正常操作。         | <input checked="" type="checkbox"/> 否 (1個月內限期改善)<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                                                                                                                             |               |
| 12. |                  | 滅火器是否定期請專業人員進行檢查。           | <input type="checkbox"/> 否 (1個月內限期改善)<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                                                                                                                                        |               |
| 13. |                  | 消防栓是否有 1 個瞄子及 2 條水帶、是否吊掛平整。 | <input type="checkbox"/> 否 (缺：瞄子____個<br>水帶____條)<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                                                                                                                            |               |
| 14. |                  | 滅火器有無過期，壓力是否充足。             | <input checked="" type="checkbox"/> 無過期(數量：14支)<br><input type="checkbox"/> 過期(數量：____支)                                                                                                                              |               |
| 15. | 校舍建築物外觀          | 消防栓及滅火器是否定期保養及檢查時間。         | <input type="checkbox"/> 否 (1個月內限期改善)<br><input checked="" type="checkbox"/> 是<br>(保養時間 107 年 3 月 30 日)                                                                                                               | 改善時間__年__月__日 |
| 16. |                  | 是否移位、傾斜、下陷                  | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是 (拍照存查，建議專業人員訪視處理)                                                                                                                                 |               |
| 17. |                  | 外牆磁磚(混凝土)是否剝落或有滲漏水現象        | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是 (限期改善)                                                                                                                                            |               |
| 18. |                  | 伸縮縫或建築物間隔<br>寬度是否明顯改變       | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是，寬度變小或碰撞，裝修材脫落(拍照存查，建議專業人員訪視處理)<br><input type="checkbox"/> 是，寬度變大，伸縮縫脫離(拍照存查，建議專業人員訪視處理)                                                          |               |
| 19. | 地下室              | 樑、樓板、牆壁是否有滲漏水現象             | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是 (限期改善)                                                                                                                                            |               |
| 20. | 樑柱、牆壁、樓地板(含一樓地板) | 是否有裂縫                       | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是，既有裂縫加長加寬(拍照存查並註明裂縫變化情形)<br><input type="checkbox"/> 是，但裂縫寬度小於 0.4 公厘(建議持續檢視)<br><input type="checkbox"/> 是，且裂縫寬度大於 0.4 公厘(拍照存查並註明裂縫寬度，建議專業人員訪視處理) |               |
| 21. |                  | 混凝土保護層是否剝落                  | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是，但無磚塊或鋼筋外露(建議修復)<br><input type="checkbox"/> 是，且有磚塊或鋼筋外露(拍照存查，建議                                                                                   |               |

|     |                                                                                             |                                                                                                                                                                      |               |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |                                                                                             | 專業人員訪視處理)                                                                                                                                                            |               |
| 22. | 屋頂                                                                                          | 是否有傾斜或穿透性開裂<br><input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是(拍照存查，建議專業人員訪視處理)                                                                  |               |
| 23. |                                                                                             | 屋頂通道門是否變形<br><input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是(限期改善)                                                                               | 改善時間__年__月__日 |
| 24. |                                                                                             | 屋頂防水層表面是否損壞(如長雜草等)<br><input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是(限期改善)                                                                      | 改善時間__年__月__日 |
| 25. |                                                                                             | 排水管道是否通暢<br><input checked="" type="checkbox"/> 是<br><input type="checkbox"/> 否(限期改善)                                                                                | 改善時間__年__月__日 |
| 26. |                                                                                             | 女兒牆是否損壞<br><input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是(限期改善)                                                                                 | 改善時間__年__月__日 |
| 27. |                                                                                             | 水塔是否有裂縫<br><input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是，但裂縫寬度小於0.4公厘(建議修復)<br><input type="checkbox"/> 是，且裂縫寬度大於0.4公厘(拍照存查並註明裂縫寬度，建議專業人員訪視處理) |               |
| 28. |                                                                                             | 水塔固定設施是否鬆脫<br><input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是(限期改善)                                                                              | 改善時間__年__月__日 |
| 29. |                                                                                             | 鋼棚是否鏽蝕或螺栓鬆脫<br><input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是(限期改善)                                                                             | 改善時間__年__月__日 |
| 30. |                                                                                             | 室內懸吊物(如天花板、燈具、吊扇、影視設備等)之固定設施是否鬆脫<br><input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是(限期改善)                                                        | 改善時間__年__月__日 |
| 31. |                                                                                             | 高度1.5公尺以上櫥櫃是否有穩固之固定設施<br><input checked="" type="checkbox"/> 是<br><input type="checkbox"/> 否(限期改善)                                                                   | 改善時間__年__月__日 |
| 32. | 門窗玻璃是否變形<br><input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是(限期改善)       | 改善時間__年__月__日                                                                                                                                                        |               |
| 33. | 樓梯扶手、護網與欄杆是否牢固<br><input checked="" type="checkbox"/> 是<br><input type="checkbox"/> 否(限期改善) | 改善時間__年__月__日                                                                                                                                                        |               |
| 34. | 危險物品管理                                                                                      | 是否有實驗室、廚房等放置易燃物品及藥品之教室(含保健室)<br><input checked="" type="checkbox"/> 是(實驗室：102、103、105)<br><input type="checkbox"/> 否                                                 | 請列出所有教室       |
| 35. |                                                                                             | 易燃物品是否按照規定儲存與管理。<br><input checked="" type="checkbox"/> 是<br><input type="checkbox"/> 否(限期改善)                                                                        | 改善時間__年__月__日 |
| 36. |                                                                                             | 化學藥品是否按照規定儲存與管理。<br><input checked="" type="checkbox"/> 是<br><input type="checkbox"/> 否(限期改善)                                                                        | 改善時間__年__月__日 |

|                  |    |                    |                                                                                          |                                            |
|------------------|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 37.              |    | 瓦斯及廚房衛浴設備是否符合安全規定。 | <input type="checkbox"/> 否(限期改善)<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                | 改善時間__年__月__日                              |
| 38.              |    | 放置藥物等物品之櫥櫃是否會晃動。   | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是(請加強固定)               | 改善時間__年__月__日                              |
| 39.              |    | 廢棄物是否按照規定處理。       | <input type="checkbox"/> 否<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                      | 管理時間：每月檢視<br>__年__月__日起至<br>__年__月__日止(預定) |
| 40.              |    | 是否設有專人管理。          | <input type="checkbox"/> 否<br><input checked="" type="checkbox"/> 是(自然教室)<br>管理人：__陳仲敬__ |                                            |
| 41.              | 其他 |                    |                                                                                          |                                            |
| 檢查結果補充說明及處置、因應作為 |    |                    |                                                                                          |                                            |

※ 本自主檢查表以獨棟大樓為單位，如校內有5棟大樓，則應建立5份此表。

※ 本自主檢查表訂定檢查項目，各校應視需求自行增列。

※ 本自主檢查表應於每學年暑假7月底前排定時間檢查，如需改善，應於3個月內進行改善及追蹤複檢，並應詳細說明改善處置方式。

※ 拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置，並列為本表格附件。

| 初 檢           |         |         |                  |
|---------------|---------|---------|------------------|
| 組長 (業務承辦人)    | 檢核人員    | 總務主任    | 校長               |
| 組長 黃友梅        | 薛錦佳 張小蓓 | 薛錦佳 戴明芳 | 臺北市文山區景美國民小學 詹瑞璟 |
| 複 檢 __年__月__日 |         |         |                  |
| 組長 (業務承辦人)    | 檢核人員    | 總務主任    | 校長               |
| 組長 黃友梅        | 薛錦佳 張小蓓 | 薛錦佳 戴明芳 | 臺北市文山區景美國民小學 詹瑞璟 |

校園環境安全檢查表 (國小)

學校名稱：臺北市文山區景美國小

校舍名稱：自強樓

檢核日期：109年8月3日

| 項次  | 項目   | 安全檢核應注意要點                     | 查核結果                                                                                                                    | 建議處置方式說明      |
|-----|------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.  | 一般事項 | 校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全     | <input type="checkbox"/> 否<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                                                     |               |
| 2.  |      | 確實執行各項公物定期檢查、保養、維護            | <input type="checkbox"/> 否<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                                                     |               |
| 3.  |      | 危險物品儲放及管理是否符合安全               | <input type="checkbox"/> 否<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                                                     |               |
| 4.  |      | 線路開關是否有裸露及不正常使用狀況             | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是                                                     |               |
| 5.  |      | 各類門鎖是否故障損壞，電動門（鐵捲門）啟動時是否有警示管理 | <input type="checkbox"/> 否<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                                                     |               |
| 6.  |      | 有無避難逃生路線圖。                    | <input type="checkbox"/> 否<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                                                     |               |
| 7.  |      | 緊急避難路線指標是否損壞或脫落。              | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是                                                     |               |
| 8.  |      | 逃生與疏散路線是否堆積雜物影響通行             | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是                                                     |               |
| 9.  |      | 安全門或出入口上設置出口標示燈或緊急照明並可正常使用。   | <input type="checkbox"/> 否<br><input checked="" type="checkbox"/> 是(無法使用)<br><input checked="" type="checkbox"/> 是(可使用) | 改善時間__年__月__日 |
| 10. |      | 是否定期維護檢查避難逃生設備。               | <input type="checkbox"/> 否(1個月內限期改善)<br><input checked="" type="checkbox"/> 是<br>(維護時間__年__月__日)                        | 改善時間__年__月__日 |

|     |                  |                             |                                                                                                                                                                                                                       |                     |
|-----|------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 11. | 消防設備             | 火警警報及緊急廣播設備是否可正常操作。         | <input type="checkbox"/> 否(1個月內限期改善)<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                                                                                                                                         |                     |
| 12. |                  | 滅火器是否定期請專業人員進行檢查。           | <input type="checkbox"/> 否(1個月內限期改善)<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                                                                                                                                         |                     |
| 13. |                  | 消防栓是否有 1 個瞄子及 2 條水帶、是否吊掛平整。 | <input type="checkbox"/> 否(缺：瞄子____個<br>水帶____條)<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                                                                                                                             |                     |
| 14. |                  | 滅火器有無過期，壓力是否充足。             | <input checked="" type="checkbox"/> 無過期(數量：____支)<br><input type="checkbox"/> 過期(數量：____支)                                                                                                                            |                     |
| 15. | 校舍建築物外觀          | 消防栓及滅火器是否定期保養及檢查時間。         | <input type="checkbox"/> 否(1個月內限期改善)<br><input checked="" type="checkbox"/> 是<br>(保養時間 10 年 3 月 30 日)                                                                                                                 | 改善時間____年____月____日 |
| 16. |                  | 是否移位、傾斜、下陷                  | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是(拍照存查，建議專業人員訪視處理)                                                                                                                                  |                     |
| 17. |                  | 外牆磁磚(混凝土)是否剝落或有滲漏水現象        | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是(限期改善)                                                                                                                                             |                     |
| 18. |                  | 伸縮縫或建築物間隔<br>寬度是否明顯改變       | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是，寬度變小或碰撞，裝修材脫落(拍照存查，建議專業人員訪視處理)<br><input type="checkbox"/> 是，寬度變大，伸縮縫脫離(拍照存查，建議專業人員訪視處理)                                                          |                     |
| 19. | 地下室              | 樑、樓板、牆壁是否有滲漏水現象             | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是(限期改善)                                                                                                                                             |                     |
| 20. | 樑柱、牆壁、樓地板(含一樓地板) | 是否有裂縫                       | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是，既有裂縫加長加寬(拍照存查並註明裂縫變化情形)<br><input type="checkbox"/> 是，但裂縫寬度小於 0.4 公厘(建議持續檢視)<br><input type="checkbox"/> 是，且裂縫寬度大於 0.4 公厘(拍照存查並註明裂縫寬度，建議專業人員訪視處理) |                     |
| 21. |                  | 混凝土保護層是否剝落                  | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是，但無磚塊或鋼筋外露(建議修復)<br><input type="checkbox"/> 是，且有磚塊或鋼筋外露(拍照存查，建議                                                                                   |                     |

|     |                                  |                                                                                                                                                           |               |
|-----|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |                                  | 專業人員訪視處理)                                                                                                                                                 |               |
| 22. | 是否有傾斜或穿透性開裂                      | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是(拍照存查，建議專業人員訪視處理)                                                                      |               |
| 23. | 屋頂通道門是否變形                        | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是(限期改善)                                                                                 | 改善時間__年__月__日 |
| 24. | 屋頂防水層表面是否損壞(如長雜草等)               | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是(限期改善)                                                                                 | 改善時間__年__月__日 |
| 25. | 排水管道是否通暢                         | <input checked="" type="checkbox"/> 是<br><input type="checkbox"/> 否(限期改善)                                                                                 | 改善時間__年__月__日 |
| 26. | 女兒牆是否損壞                          | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是(限期改善)                                                                                 | 改善時間__年__月__日 |
| 27. | 水塔是否有裂縫                          | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是，但裂縫寬度小於0.4公厘(建議修復)<br><input type="checkbox"/> 是，且裂縫寬度大於0.4公厘(拍照存查並註明裂縫寬度，建議專業人員訪視處理) | 改善時間__年__月__日 |
| 28. | 水塔固定設施是否鬆脫                       | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是(限期改善)                                                                                 | 改善時間__年__月__日 |
| 29. | 鋼棚是否鏽蝕或螺栓鬆脫                      | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是(限期改善)                                                                                 | 改善時間__年__月__日 |
| 30. | 室內懸吊物(如天花板、燈具、吊扇、影視設備等)之固定設施是否鬆脫 | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是(限期改善)                                                                                 | 改善時間__年__月__日 |
| 31. | 高度1.5公尺以上櫥櫃是否有穩固之固定設施            | <input checked="" type="checkbox"/> 是<br><input type="checkbox"/> 否(限期改善)                                                                                 | 改善時間__年__月__日 |
| 32. | 門窗玻璃是否變形                         | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是(限期改善)                                                                                 | 改善時間__年__月__日 |
| 33. | 樓梯扶手、護網與欄杆是否牢固                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是<br><input type="checkbox"/> 否(限期改善)                                                                                 | 改善時間__年__月__日 |
| 34. | 是否有實驗室、廚房等放置易燃物品及藥品之教室(含保健室)     | <input type="checkbox"/> 否<br><input checked="" type="checkbox"/> 是(實驗室：化學藥品)                                                                             | 請列出所有教室       |
| 35. | 易燃物品是否按照規定儲存與管理。                 | <input type="checkbox"/> 否(限期改善)<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                                                                                 | 改善時間__年__月__日 |
| 36. | 化學藥品是否按照規定儲存與管理。                 | <input type="checkbox"/> 否(限期改善)<br><input checked="" type="checkbox"/> 是                                                                                 | 改善時間__年__月__日 |

|                  |                    |                                                                                   |                                            |
|------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 37.              | 瓦斯及廚房衛浴設備是否符合安全規定。 | <input type="checkbox"/> 否(限期改善)<br><input checked="" type="checkbox"/> 是         | 改善時間__年__月__日                              |
| 38.              | 放置藥物等物品之櫥櫃是否會晃動。   | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是(請加強固定)        | 改善時間__年__月__日                              |
| 39.              | 廢棄物是否按照規定處理。       | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是               |                                            |
| 40.              | 是否設有專人管理。          | <input type="checkbox"/> 否<br><input checked="" type="checkbox"/> 是(廚師)<br>管理人員__ | 管理時間：每月檢視<br>__年__月__日起至<br>__年__月__日止(預定) |
| 41.              | 其他                 |                                                                                   |                                            |
| 檢查結果補充說明及處置、因應作為 |                    |                                                                                   |                                            |

※ 本自主檢查表以獨棟大樓為單位，如校內有5棟大樓，則應建立5份此表。

※ 本自主檢查表訂定檢查項目，各校應視需求自行增列。

※ 本自主檢查表應於每學年暑假7月底前排定時間檢查，如需改善，應於3個月內進行改善及追蹤複檢，並應詳細說明改善處置方式。

※ 拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置，並列為本表格附件。

| 初 檢         |      |      |     |
|-------------|------|------|-----|
| 組長 (業務承辦人)  | 檢核人員 | 總務主任 | 校長  |
| 組長 黃友梅      | 張小禧  | 戴明芳  | 詹瑞璟 |
| 複檢__年__月__日 |      |      |     |
| 組長 (業務承辦人)  | 檢核人員 | 總務主任 | 校長  |
| 組長 黃友梅      | 張小禧  | 戴明芳  | 詹瑞璟 |

附件 1

臺北市文山區景美國民小學 107 年校園防汛安全檢查表

檢查人：事務組組長黃友梅

檢查日期：107.8.3

檢查建築物名稱(地點)：

| 項目     | 檢視注意要點                            | 檢查結果 |     | 待改善內容 | 改善完成日期/負責人簽名 |
|--------|-----------------------------------|------|-----|-------|--------------|
|        |                                   | 合格   | 待改善 |       |              |
| 門、窗    | 門、窗戶(木窗及鋁窗)有無損壞故障，使用是否正常。         | ✓    |     |       |              |
|        | 門、窗戶玻璃有無破損現象，是否能擋風雨。              | ✓    |     |       |              |
|        | 網架有無鏽損、斷裂現象。                      | ✓    |     |       |              |
|        | 安裝是否非常牢固、不易倒塌。                    | ✓    |     |       |              |
|        | 天花板有無漏水的現象。                       | ✓    |     |       |              |
|        | 天花板材質材料有無被白蟻侵入或破損。                | ✓    |     |       |              |
| 地下室    | 供作地下室採光通風用之小型窗戶，有無設置擋水、防水安全設施。    | ✓    |     |       |              |
|        | 對於不必要之地下室開口有無封閉。                  | ✓    |     |       |              |
|        | 適當位置設自動抽水機，以供隨時抽水之用。              |      |     |       |              |
|        | 地下室或低樓層空間之重要設施與器材，調整或重新配置於二樓以上空間。 | ✓    |     |       |              |
|        | 將地下室重要文件、器材移往高處安全儲放。              | ✓    |     |       |              |
| 電梯、電梯坑 | 電梯坑有無砌磚阻水或加設止水墩。(可請電梯廠商協助)        |      |     |       |              |
|        | 各層樓電梯非必要者關閉後，並升高至二樓以上。            | ✓    |     |       |              |
|        | 電梯坑內有無抽排水系統，若有積水自動予以排除。(可請電梯廠商協助) |      |     |       |              |
| 走廊     | 走廊地面是否平坦，有無凹洞情形。                  | ✓    |     |       |              |
|        | 走廊排水是否正常，未見積水。                    | ✓    |     |       |              |
| 屋頂     | 屋頂有無漏水現象。                         | ✓    |     |       |              |
|        | 屋頂的四周安全圍籬、圍牆或欄杆有無損壞。              | ✓    |     |       |              |
|        | 清理屋頂排水孔預防堵塞。                      | ✓    |     |       |              |
|        | 樓梯間有無裝置照明設備。                      | ✓    |     |       |              |
|        | 樓梯間有無明顯標示、標線。                     | ✓    |     |       |              |
| 戶外     | 修剪樹枝，並加設支架固定保護。                   | ✓    |     |       |              |
|        | 清除排水溝渠雜物、垃圾，確保暢通。                 | ✓    |     |       |              |
|        | 收妥高處、陽臺盆栽(景)避免掉落傷人。               | ✓    |     |       |              |
|        | 固定棚架、屋頂水塔、看板、施工中鷹架、圍籬、鐵皮、門窗、球架等。  | ✓    |     |       |              |
|        | 完成低窪、淹水危險場域之警戒(含夜間)標示。            |      |     |       |              |
|        | 清除疏散避難路線障礙物，確保逃生動線安全。             | ✓    |     |       |              |
|        | 戶外懸掛物穩定不搖晃。                       |      |     |       |              |
| 其它     | 校內外排水系統無阻礙。                       | ✓    |     |       |              |

21

|                                   |   |  |  |  |
|-----------------------------------|---|--|--|--|
| 校內擋水門是否能正常使用。                     | ✓ |  |  |  |
| 確認建築物抗雨、防洪、雷擊之安全措施。               | ✓ |  |  |  |
| 檢查電力設備防水及保護措施；關閉非必要性電源避免感電。       | ✓ |  |  |  |
| 利用沙包、擋水鋼板、封水牆等臨時性防洪器材，封堵學校可能洪汛缺口。 |   |  |  |  |
| 檢查抽水機、發電機能否正常使用。                  | ✓ |  |  |  |

檢核人員：**組長黃友梅**

總務主任：**戴明芳**  
總務主任

校長：**詹瑞璟**  
台北市文山區  
美國國民小學  
校長

- ※ 本自主檢查表訂定檢查項目，各校應視需求自行增列。
- ※ 拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置，並列為本表格附件。
- ※ 待改善內容請對應缺失處置一覽表「項次」。