

教室採光測量記錄表

測量日期：105年 2月 18日

位置 照度	黑板部分										課桌部分									時 天 間 氣		
	前 右	前 中	前 左	中 右	中 央	中 左	後 右	後 中	後 左	平 均	前 右	前 中	前 左	中 右	中 央	中 左	後 右	後 中	後 左	平 均		
一甲	742	750	741	780	724	680	824	740	702	743	840	701	534	721	674	570	750	601	508	655	上午	晴
二甲	774	701	541	780	680	521	714	725	501	660	741	674	654	801	787	641	781	668	632	709	上午	晴
三甲	587	847	801	541	801	901	578	804	758	735	621	512	401	518	601	402	654	759	794	585	上午	晴
四甲	584	814	891	594	897	917	570	801	701	752	698	590	475	514	615	487	681	901	772	637	上午	晴
五甲	788	658	601	784	670	625	724	647	590	676	701	601	601	871	723	608	724	614	687	681	上午	晴
六甲	784	647	580	771	692	699	702	697	501	675	714	687	644	804	789	697	741	687	514	697	上午	晴
自然教室	714	679	592	728	611	624	792	601	587	659	687	514	587	687	547	507	625	574	504	581	上午	晴
電腦教室	787	624	589	725	691	571	701	674	514	653	387	402	367	401	356	407	356	402	405	387	上午	晴
英文教室	508	547	514	579	502	587	529	587	501	539	701	804	702	704	704	704	786	647	745	722	上午	晴
美勞教室	857	787	671	824	787	667	804	715	641	750	807	701	674	801	791	657	850	758	684	747	上午	晴
										0										0		
										0										0		
										0										0		
										0										0		
										0										0		
										0										0		
										0										0		
										0										0		
										0										0		
										0										0		

檢測標準：教室桌面照度不低於350lux且燈光不閃爍。

教室黑板照度不低於500lux且黑板不反光。

結論與建議：

1. 本次採光檢測教室桌面照度和黑板照度均未低於標準且未發現燈光有閃爍情形。
2. 各班應依陽光強度調整窗戶、窗簾或室內燈光，以免引起反光。
3. 檢測資料影印給相關老師，以供參考。

填表人

護理師 王皖珍

總務主任

教師兼
總務主任 許瑞賓

教師兼
主任 王信豪

校長

大文國小
校長 王明凱

王信豪
主任